CYEB Energiakereskedő Kft. – HMKE felhasználói GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Mi minősül HMKE-nek, és milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni?

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE): olyan villamosenergia-termelő berendezés, mely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, teljesítménye egy csatlakozási ponton legfeljebb 50 kVA. Kötelező a hitelesített, kétirányú ad-vesz mérő használata és érvényes hálózathasználati, csatlakozási szerződés az elosztóval. A HMKE-t tilos üzembe helyezni az ad-vesz mérő felszerelése előtt; ilyen esetben a megtermelt energia nem vehető figyelembe.

2. Milyen típusú elszámolás lehetséges a CYEB-nél HMKE-vel?

Mind a szaldó, mind a bruttó elszámolás. A Szaldó elszámolás csak akkor lehetséges, ha a HMKE igény 2023. szeptember 13-ig bejelentésre került ÉS a rendszer 2026. január 1-ig üzembe helyezésre került. Az elosztói adatszolgáltatás függvényében az elszámolás időszaka lehet éves vagy havi.

Bruttó elszámolás: az új rendszerekre automatikusan ez vonatkozik, kivéve energiaközösség vagy jogszabályban rögzített eseteket.

3. Mi a különbség a szaldó és a bruttó elszámolás között?

A szaldó elszámolásnál a hálózatból vételezett és HMKE-ből a közcélú hálózatba betáplált villamos energia különbsége (összegzett mérési adatok alapján), a különbség az elosztói engedélyes által meghatározott időszakra kerül elszámolásra.

Bruttó elszámolás során minden betáplált energia a kereskedő által meghatározott áron kerül kifizetésre, a fogyasztás teljes egésze vételezési tarifával fizetendő.

Betáplált energia az a villamos energia-mennyiség, amelyet a HMKE a közcélú hálózatba visszatáplál.

4. Ki számít HMKE szaldó elszámolásra jogosultnak CYEB-nél és mikor vesztheti el jogosultságát?

Aki megfelel a fenti szaldó kritériumoknak. Ha a beépített teljesítmény vagy a rendszer jellege (pl. bővítés) átlépi a jogszabályi határokat, automatikusan kiesik a HMKE szaldó elszámolási kedvezményes körből; ilyenkor önálló szerződésre, új mérőre, új elszámolásra van szükség.

5. Hogyan történik az elszámolás, számlázás és kifizetés?

- Alapja minden esetben az elosztó által hitelesített mérési adat.
- Szaldó esetén a vételezett és betáplált mennyiség különbsége után történik az elszámolás a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése szerint, a villamosenergia-kereskedő által az üzemeltető mint felhasználó részére a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán történik, amennyiben az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn.
- Bruttó elszámolás során minden kWh visszatáplált energia a szerződésben meghatározott vagy az aktuális árjegyzéki áron kerül elszámolásra.
- Kifizetés az ügyfél számlája (vagy magánszemély esetén jogszabály szerint megfelelő igazolás) ellenében történik.

6. Mit értünk alatta és hogyan állapítja meg a CYEB az általa értékesített villamos energia átlagos termékárát?

A kereskedelmi szerződésekben az ármeghatározás történhet tőzsdei indexált ármeghatározással, valamint határozott egységárral.

a) Hogyan történik az tőzsdei indexált ármeghatározás?

Az villamosenergia adásvételi szerződésben lévő képlet alapján a szerződéses átlagos termékár meghatározása az alábbiak szerint történik:

- a szerződéshez tartozó POD-ok negyedórás árainak negyedórás fogyasztással súlyozott átlaga, ahol a negyedórás fogyasztási adatok,
- profilos POD-ok esetén profilgörbe és mértékadó éves fogyasztás (továbbiakban MÉF) alapján (diktálást a CYEB nem veszi figyelembe),
- idősoros POD-ok esetén az elosztó által megadott T-görbe alapján kerülnek meghatározásra.

Szerződésenként és havonta csak egy szerződéses átlagos termékár kerül meghatározásra.

b) Minden idősoros POD bekerül-e a szerződéses átlagos termékár számításba?

Nem, csak azok, amelyekre a szerződéses átlagos termékár számításának időpontjában legalább az adott időszak negyedórás T-görbe adatok 90%-a rendelkezésre áll.

Az árazásból adathiány miatt kimaradó POD-okra vonatkozó értékesítési ár a későbbiekben (amint beérkezik a T-görbe adatok legalább 90%-a) a beérkező adatok alapján, az a) pontban leírt módszertan szerint kerül meghatározásra.

c) A CYEB figyelembe veszi-e a termelési adatokat a szerződéses átlagos termékár számításakor?

- Nem, idősoros POD esetén kizárólag a T-görbe fogyasztási (OBIS1) adataival,
- míg profilos POD esetén MÉF alapján számol (nincs külön fogyasztási és termelési görbe).

7. Mit jelent az 'éves' elszámolás?

'Éves' elszámoláson mindig az elosztói elszámolási időszakot értjük. Amennyiben egy évben több elosztói elszámolás érkezik, úgy a CYEB is ahhoz igazodva több elszámolást készít.

8. Szaldós HMKE esetén milyen áron számlázható a többlet betáplálás?

Az adott időszak(ok)ra vonatkozó elszámoló számlán mindig feltüntetésre kerül az ügyfél által számlázandó mennyiség és nettó egységár.

A nettó egységár:

- havi szaldós elszámolás esetén a 6. pontban definiált szerződéses átlagos termékár,
- 'éves' elszámolás esetén a havi szerződéses átlagos termékár-ak elszámolási időszakba eső naptári napokkal súlyozott átlaga.

A szerződéses átlagos termékár meghatározásából esetlegesen kimaradó POD(ok)-nál is a villamos energia ellátási szerződéses átlagos termékáron történik a visszatáplálás elszámolása.

9. Mi történik adathibával vagy vitás mérési adattal?

Amennyiben az elszámolás alapjául szolgáló mérési adatok késve, hibásan, vagy hiányosan érkeznek:

- a számla kiállítása és a fizetés felfüggeszthető a reklamáció lezárásáig,
- csak az elosztó által közölt vagy helyesbített mérési adat elfogadott az elszámolásban,
- az elosztói adatszolgáltatás teljesítéséig felek egymással szemben semmilyen kötbért, késedelmi kamatot vagy pótlékot nem érvényesítenek a reklamációval érintett időszakra.

10. Rendszerhasználati díjak szabályai HMKE esetén

A mindenkori elosztói szabályzat szerint, minden esetben a felhasználót terheli, betáplálás és fogyasztás esetén is.

11. Jogszabályi vagy üzletszabályzati változás esetén mi a teendő?

A szerződés automatikusan, jogszabály-módosítással összhangban módosul. Erről a CYEB írásban tájékoztat. Az ügyfél 30 napon belül elutasíthatja a módosítást, és jogkövetkezmény nélkül megszüntetheti a szerződést, ha a változás a Felek jogviszonyában a kereskedő által alkalmazott feltételekben számára lényegesen kedvezőtlen

helyzetet teremt. Felhasználóra közvetlenül irányadó jogszabálymódosítás esetén Felhasználó felmondási joga nem áll fenn.

12. Hogyan módosíthatom vagy mondhatom fel a HMKE szerződést?

Bármilyen változást (bővítés, üzembe helyezés, leállítás, adatváltozás) írásban kell jelezni az ügyfélszolgálatnak. Felmondásra irányadó részletes szabályok a szerződésben, vagy az Üzletszabályzatban, illetve Általános Szerződési Feltételekben találhatóak.

13. ÁSZF, GDPR, Üzletszabályzat – hol találom meg?

A mindenkor hatályos ÁSZF, Üzletszabályzat és adatkezelési tájékoztató a www.cyeb.hu oldalon elérhető.

14. Kiegyenlítési alapdíj, mérlegkör-tagság

Minden HMKE-s ügyfél CYEB mérlegkör-tag; az adminisztrációt CYEB intézi. Túlteljesítés vagy fogyasztás és kiegyenlítő energiaköltségek esetén a havidíjak az árjegyzék és szerződés szerint kerülnek felszámításra.

15. Mit kell tennem, ha energiatárolót vagy aggregátori szolgáltatást veszek igénybe?

Legalább 30 nappal előre, írásban jelezni szükséges a CYEB felé; ezek speciális feltételeket, önálló szerződésmódosítást igényelhetnek.

16. Kinek nem ajánlott a HMKE szerződés CYEB-nél?

- Tisztán saját célú termelésre, nulla betáplálással működő rendszerhez.
- Aki nem vállalja a rendszerhasználati díjak és jogszabályi terhek fizetését.
- Ha a teljesítmény/jellemzők túllépik a HMKE határokat – itt egyedi szerződés szükséges.

17. Méretbővítés vagy kiépítési változás esetén mire figyeljek?

Bővítés/technológiai módosítás esetén azonnali felülvizsgálat szükséges, a jogszabályi keretek módosíthatják az elszámolás vagy kedvezmény rendszerét.

***